



ГРАДСКА ОПШТИНА
САВСКИ ВЕНАЦ

Предмет: Информација о одговорима на постављена питања и појашњењима у поступку јавне набавке 2017/56

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012, 14/15 и 68/15), достављамо вам одговор на постављено питање у поступку јавне набавке: **Уређење површине за постављање комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме и мобилијара (дечје игралиште) у улици Косте Главинића на КП 11102/1 КО Савски венац, јн 2017/56.**

1. Молим Вас да ли је могуће обићи локације везано за расписане ЈН Уређење површине за постављање комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме и мобилијара на локацијама Ул. Косте Главинића, Ситничке и Славка Ђурувије

Одговор:

Наручилац је предвидео обилазак локације. Потенцијални понуђачи могу Наручиоцу на мејл адресу javnenabavke@savskivenac.rs да доставе Захтев за обилазак локације.

2. Такође нас занима да ли у близини постоји парк који је уређен са елементима из предмера. Занима нас ограда, клупе и мобилијар за дечији парк.

Одговор:

У близини не постоји такав парк.

3. Такође би желели да добијемо и увид у пројектну документацију...ситуација, детаљи темеља, шема браварије (ограде).

Одговор:

Можете извршити увид у пројектну документацију. Захтев за увид можете да доставите на исти начин као и захтев за обилазак локација.

4. Која је висина тобоган куле. У предмеру се наводи да је ниска.

Одговор:

Критична висина пада је 95цм. Потенцијални понуђачи могу да изврше увид у пројектну документацију.

5. У позицији 1 у оквиру радова VIII - Опрема градилишта није дефинисана боја плоча. Иста утиче на јединичну цену.

Одговор:

Боја плоча је црвена. Наручилац ће извршити измене конкурсне документације и допунити наведену позицију.

6. У позицији 2 у оквиру радова VIII- Опрема градилишта нису дефинисане димензије и боја ивичњака. Исти утичу на јединичну цену

Одговор:

Боја ивичњака је црвена, димензије су 1000x250x40mm. Наручилац ће извршити измене конкурсне документације и допунити наведену позицију.

7. Молим вас за одговор на питање везано за технички капацитет:

1) Захтев је: мин 2 теретна возила носивости мах 1,5т и мин 2 доставна возила

Молим вас за појашњење везано за категоризацију возила. По правилнику - О ПОДЕЛИ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ВОЗИЛА У САОБРАЋАЈУ НА ПУТЕВИМА не постоји доставно возило. Дефинисана су возила: Л (мопеди, мотоцикли, трицикли и четвороцикли), М(возила за превоз лица) , Н(теретна возила), О(прикључна возила), Т и Р (трактори).

Ми имамо у свом возном парку поседујемо камионе различите носивости као и пик уп-ове и комбије. У њиховој пратећој документацији (читачи и полисе) су регистровани као ТЕРЕТНА ВОЗИЛА различитих параметара и то: маса, носивост и укупна маса.

Да ли прихватате да доставимо документацију за 2 камиона носивости до 1,5т и 2 пик уп-а (носивост до 800кг), иако на читачима су сви регистровани као теретна возила.

Одговор:

Да, Наручилац ће за захтевана доставна возила сматрати прихватљивим уколико понуђач достави доказе захтеване конкурсном документацијом за пик-ап возила.

Одговори на постављена питања су саставни део конкурсне документације и обавезни су за све понуђаче.