



ГРАДСКА ОПШТИНА
САВСКИ ВЕНАЦ

Предмет: Информација о одговорима на постављена питања и појашњењима у поступку јавне набавке 2017/57

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012, 14/15 и 68/15), достављамо вам одговор на постављено питање у поступку јавне набавке: **Уређење површине за постављање комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме и мобилијара (дечје игралиште) у улици Славка Ђурувије на КП 21511/30 КО Савски венац, јн 2017/57.**

1. Молим Вас да ли је могуће обићи локације везано за расписане ЈН Уређење површине за постављање комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме и мобилијара на локацијама Ул. Косте Главинића, Ситничке и Славка Ђурувије

Одговор:

Наручилац је предвидео обилазак локације. Потенцијални понуђачи могу Наручиоцу на мејл адресу javnenabavke@savskivenac.rs да доставе Захтев за обилазак локације.

2. Такође нас занима да ли у близини постоји парк који је уређен са елементима из предмера. Занима нас ограда, клупе и мобилијар за дечији парк.

Одговор:

У близини не постоји такав парк.

3. Такође би желели да добијемо и увид у пројектну документацију...ситуација, детаљи темеља, шема браварије (ограде).

Одговор:

Можете извршити увид у пројектну документацију. Захтев за увид можете да доставите на исти начин као и захтев за обилазак локација.

4. Молим вас за неку слику (захтев као што сте дали за клупу Б 2.1.7) око клупа на потпорном зиду. Детаљ како се ослања на зид. На ком су размаку ослонци, ког су квалитета дрвене гредице, које су димензије гредице ахб (цм)

Одговор:

Клупе на потпорном зиду чине пет комада дрвених гредица 4x8 см, укупне дужине 160 см. Ослонци, тј кутијаста профили 20x20 см се налазе на размаку од 113 см, на потпорном зиду за који се анкеришу. Квалитет дрвених гредица, односно врста дрвета према стандарду СРПС ЕН 1176.

5. У позицији 1 у оквиру радова VIII - Опрема градилишта није дефинисана боја плоча. Иста утиче на јединичну цену.

Одговор:

Боја плоча је црвена. Наручилац ће извршити измене конкурсне документације и допунити наведену позицију.

6. У позицији 2 у оквиру радова VIII- Опрема градилишта нису дефинисане димензије и боја ивичњака. Исти утичу на јединичну цену

Одговор:

Боја ивичњака је црвена, димензије су 1000x250x40mm. Наручилац ће извршити измене конкурсне документације и допунити наведену позицију.

7. Увидом у конкурсну документацију приметили смо да у предмеру за ЈН 2017/57 у рекапитулацији не постоји ставка **I Демонтажа и рушење**, док иста постоји у самом предмеру.

Одговор:

Дошло је до техничке грешке, објављена је погрешна Техничка спецификација. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

8. Молим вас за одговор на питање везано за технички капацитет:

1) Захтев је: мин 2 теретна возила носивости мах 1,5т и мин 2 доставна возила

Молим вас за појашњење везано за категоризацију возила. По правилнику - О ПОДЕЛИ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ВОЗИЛА У САОБРАЋАЈУ НА ПУТЕВИМА не постоји доставно возило. Дефинисана су возила: Л (мопеди, мотоцикли, трицикли и четвороцикли), М(возила за превоз лица) , Н(теретна возила), О(прикључна возила), Т и Р (трактори).

Ми имамо у свом возном парку поседујемо камионе различите носивости као и пик уп-ове и комбије. У њиховој пратећој документацији (читачи и полисе) су регистровани као ТЕРЕТНА ВОЗИЛА различитих параметара и то: маса, носивост и укупна маса.

Да ли прихватате да доставимо документацију за 2 камиона носивости до 1,5т и 2 пик уп-а (носивост до 800кг), иако на читачима су сви регистровани као теретна возила.

Одговор:

Да, Наручилац ће за захтевана доставна возила сматрати прихватљивим уколико понуђач достави доказе захтеване конкурсном документацијом за пик-ап возила.

Одговори на постављена питања су саставни део конкурсне документације и обавезни су за све понуђаче.